

はいすい見張り版

No.92(2016.1.4)

January

ご挨拶

2016 年も排水処理施設を
よろしく願っています

新年明けましておめでとうございます。旧年中は排水処理施設の活動にご理解とご協力をいただき、

誠にありがとうございました。

本年も、皆さまにとって、親しみやすく利用しやすい施設を目指して、スタッフ一同、気持ちも新たに努力してまいります。本年も、排水処理施設をよろしく願っています。



★ pH 異常発生回数 2015 年 12 月分結果発表

12 月中には、各地区の多くの建物で pH 異常が発生しました。異常発生回数は、吉田地区の農学部本館で 3 回、吉田地区の農学部解剖棟と共同獣医新棟で各 2 回、小串地区の臨床研究棟で 2 回など、合計

13 回でした。今年度は、月に 10 回以上の pH 異常が発生している月が多くみられます。例年、年度末にかけて pH 異常の発生回数が増える傾向が見られます。薬品類の取り扱いには十分ご注意ください。

吉田地区			常盤地区			小串地区		
建物名	12 月 (回)	年合計 (回)	建物名	12 月 (回)	年合計 (回)	建物名	12 月 (回)	年合計 (回)
農学部本館	3	13	工学部本館	0	0	臨床研究棟	2	4
総合研究棟	1	4	共同研究開発棟	1	2	臨床実験研究棟	0	2
農・解剖棟	2	3	先端研究棟	0	4	基礎研究棟	0	7
理・3号館	0	2	ビジネス・I棟	0	0	医学部本館	0	0
理学部本館	0	1	電気電子棟	1	2	共同研究棟	0	0
教育学部	0	0	総合研究棟	1	10	総合研究棟	0	0
共通教育棟	0	0	環境共生系棟	0	2	保健学科棟	0	1
動物医療C	0	4						
共同獣医新棟	2	24						
吉田地区合計		51	常盤地区合計		20	小串地区合計		14

★ 1・2月の廃液回収情報

- ◇ 1月 12日 (火) 13:30 ~ 14:30 吉田地区 無機系廃液回収 (於: 排水処理施設)
- ◇ 1月 15日 (金) 14:00 ~ 15:00 小串地区 廃液回収 (於: 廃棄物倉庫前)
- ◇ 2月 23日 (火) 10:30 ~ 11:30 吉田地区 有機系廃液回収 (於: 排水処理施設前)
- ◇ 2月 24日 (水) 10:00 ~ 11:00 常盤地区 有機系廃液回収 (於: 廃棄物倉庫前)

山口大学 大学研究推進機構 総合科学実験センター 排水処理施設

TEL : 083-933-5137(内線:5137&6137), 0836-85-3064(内線:3064)

E-mail : haisui@yamaguchi-u.ac.jp

URL : http://ds22.ccyamaguchi-u.ac.jp/~haisui/index_j.html